

Tilgængelighed til uddannelse

Oplysningerne er sidst opdateret april 2011

Generelt om uddannelsesstedet

Omtrentlig afstand (i meter) fra nærmeste offentlig transport (tog, bus) til hovedindgang?

bus: 200 m - tog: 1,8 km

Ligger institutionens bygninger i det væsentlige samlet?

Ja

Hvis undervisning foregår i flere bygninger: hvad er maksimal, uendørs gåafstand mellem disse (omtrentlig i meter)?

10 m

Anvender institutionen lejlighedsvist lokaler ude i byen?

Nej

Findes der særlige bomuligheder for elever/studerende i tilknytning til undervisningsstedet?

Nej

Hvis ja: findes der boenheder beregnet for kørestolsbrugere?

(ikke besvaret)

Hvilke af nedenstående grupper har iflg. uddannelsesinstitutionens erfaring kunnet bruge stedet?

Synshandicappede

Kørestolsbrugere

Kommentarer:

(ikke besvaret)

Findes der mulighed for individuel studievejledning?

Ja

Findes der pensumlister på disketter?

Findes der punktskrift-læseliste?

Nej

Findes der punktskrift-printer?

Nej

Findes der tekstscanner?

Ja

Fælles faciliteter: findes der PC med internet, printer og talesyntese?

Ja

Findes der bærbar teleslynge?

Nej

Findes der mulighed for personlig assistance på bibliotek, med henblik på opslag i bøger og kartoteker?

Ja

Evt. særlige faciliteter på uddannelsesstedet:



Vis svar for:

[Alle brugergrupper](#)

[Synshandicappede](#)

[Hørehandicappede](#)

[Kørestolsbrugere](#)

[Gangbesværede](#)

[Allergikere](#)

Tilbage til [Randers](#)

[HF og VUC](#)

stort , tilgængeligt, studieværksted

Parkering

Findes der handicapparkeringspladser?

Ja

Ved parallelparkering: Er brugsarealet for handicapparkeringsplads mindst 3,5 m bredt?

Ja

Hvis parkering er langs kantsten: Er brugsarealet mindst 7,5 m langt (til kassevogne)?

Ja

Er der fast og jævn belægning på parkeringspladsen (asfalt, fliser, fast grus)?

Ja

Findes der en indgang som anses anvendelig for handicappede?

Ja

Angiv omtrentlig afstand (i meter) fra handicapparkering til indgang:

Under 10 m

Evt. kommentarer:

(ikke besvaret)

At komme frem til indgangen

Er kantsten udlignet ved opkørsel fra parkering, f.eks. med asfaltrammer eller nedsænkede kantsten?

Ja, hældning max. 1:10

Er der bevaret en følbare, lodret kant på 2,5 - 3 cm ved evt. kantstensudligninger?

Nej

Er cykel- og gangarealer tydeligt adskilt med følbare adskillelse, f.eks. chaussesten, græsribat

Nej

Kan man komme frem til indgangen uden at skulle overvinde trin på mere end 2,5 - 3 cm?

Ja

Hvis nej: hvor mange trin er der til indgangen?

(ikke besvaret)

Hvis det er nødvendigt at overvinde skrånende arealer eller ramper frem til indgangen: hvad er hældningen, dvs. det omtrentlige forhold mellem længde og højde ?

Max 1:10

Ved udvendige trapper: er trindybden min. 0,3 m og stigning max. 0,15 m?

kun rampe

Er der håndlister i begge sider af trapper og ramper frem til indgangen?

nej

Er overfladen på gangarealet skridhæmmende, fast og plan?

ja

Evt. kommentarer:

(ikke besvaret)

Indgang

Er der en vandret repos umiddelbart foran indgangsdøren på min. 1,5 x 1,5 m og i samme plan som gulvet inden for? (Hvis døren går udad: mindst 1,7 m langs facaden, målt fra dørens hængselside)

Nej

Har indgangsdøren en fri åbning på min. 77 cm ?

Ja

Er evt. dørtrin under 2,5 cm?

Ja

Er der automatisk døråbner?

Ja

Sidder evt. aktiveringsknap ca. 100 cm over gulv og min. 0,5 m fra indvendige hjørner?

(ikke besvaret)

Er evt. skraberiste forsænkede og i plan med repos?

Nej

Har evt. skraberiste åbninger på maks. 1,5 x 3 cm?

Er ramper og skraberiste af strækmetal undgået, eller findes der en alternativ indgang uden belægning af strækmetal (a.h.t. førerhunde, som kan få kløerne revet af)?

(ikke besvaret)

Er indgangen tydeligt markeret med belægningskift, f.eks. chaussesten, knopfliser, skraberist?

Ja

Hvis der findes glaspartier ved indgangspartierne: er disse tydeligt afmærket med kontrastfarve?

Nej

Evt. kommentarer:

(ikke besvaret)

Bygninger i flere etager : elevator

Antal etager i undervisningsinstitutionen:

3

Hvis bygningen er i flere etager: findes der elevator (evt. trappelift/løfteplatform) til alle etager hvor der foregår undervisning?

Ja, dog ikke i lille tilbygning

Kan man fra evt. handicapegnet indgang komme til frem til elevatoren uden at møde trin over 2,5 - 3 cm eller dørbredder under 77 cm?

Ja

Er der fri plads foran elevatordør på min. 1,5 x 1,5 m?

Ja

Er den effektive døråbning min. 0,8 m?

Ja

Er elevatorens effektive indvendige mål min. 1,4 m i dybden og 1,1 m i bredden?

nej

Elevatorens effektive dybde i cm (fri af evt. lysgitter):

120

Elevatorens effektive bredde i m:

150

Sidder betjeningsknapperne i elevatoren ca. 100 cm over gulv?

Ja,

Er der følbare tal/tekst i ophøjet relief ved siden af knapperne?

nej

Hvis der anvendes trappelift eller løfteplatform, angiv da løftekapaciteten i kg:

(ikke besvaret)

Evt. kommentarer:

(ikke besvaret)

Døre og trapper i gange frem til lokaler

Er tunge døre i gange undgået (nødvendig åbningskraft helst under 2,5 kp, f.eks.dørpumper justeret til så lav lukkekraft som muligt)?

Ja

Er trindybden på indvendige trapper min. 28 cm og stigning max. 18 cm?

Ja

Er forkanten af trappetrinene (som minimum første og sidste trin) markeret med kontrastfarve ?

Nej

Er fritstående trapper afskærmet på undersiden, så synshandicappede ikke kan ramme ind i dem?

Nej

Evt. kommentarer:

(ikke besvaret)

Undervisningslokaler

Angiv venligst andelen af undervisningslokaler, der kan nås fra indgangen, der beregnes anvendelig for handicappede, uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredden under 77 cm?

100% i hovedbygning

Kan minimum et faglokale af hver type nås fra indgangen uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredden under 77 cm?

Ja

Kan evt. bibliotek nås fra indgangen uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredden under 77 cm?

Ja

Kan evt. idræt/gymnastiklokaler nås fra indgangen uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredden under 77 cm?

Ja

Kan administration/kontorafsnit nås fra indgangen uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredden under 77 cm?

Ja

Er der praktisk mulighed for at undervisning kan foregå i rum med teleslynge?

Nej

Er evt. auditorier indrettet med mulig plads for kørestolsbrugere, dvs. plads blandt ordinære siddepladser, 68 cm frihøjde under bord og 1,5 m fri vendediameter i umiddelbar nærhed?

Nej

Er faglokaler indrettet med mulig plads for kørestolsbrugere, dvs. plads blandt ordinære siddepladser, 68 cm frihøjde under bord og 1,5 m fri vendediameter i umiddelbar nærhed?

Ja, delvis

Evt. kommentarer:

(ikke besvaret)

Handicaptollet

Findes der handicaptollet? (Hvis nej: fortsæt til næste afsnit)

Ja

Er der minimum et handicaptollet tilgængeligt på hver etage?

Nej

Findes der handicaptollet i forbindelse med alle ordinære toiletgrupper?

Nej

Findes der handicaptollet med et manøvreareal med diameter på min. 1,5 m, fri af døropsving/inventar?

Ja

Hvis nej: angiv venligst diameter på vendeareal, fri af døropsving/inventar (i meter):

(ikke besvaret)

Angiv fri dørbredde (i meter) til toilet:

0,85

Kan man siddende på WC'et betjene håndvaskens armatur?

Nej

Er der opklappelige armstøtter på begge sider af WC'et?

ja

Er højden til overkanten af toiletsædet ca. 0,48 m?

Nej

Er der min. 0,9 m fri plads på den ene side af WC?

Ja

Hvis nej: angiv venligst fri plads ved siden af WC (i meter):

(ikke besvaret)

Evt. kommentarer:
(ikke besvaret)

Lyd- og lysforhold samt indeklima/ventilation

Er der generelt god akustik i undervisningslokalerne (f.eks. fri for problemer med lang efterklangstid)?

Ja

Er der generelt god belysning i undervisningslokalerne?

Ja

Er der generelt god ventilation i bygningerne (f.eks. regelmæssig renholdelse og eftersyn af anlæg)?

Ja

Er bygningerne fri for emner, som kan give allergiske reaktioner (f.eks. gulvtæpper)

Ja

Evt. kommentarer:
(ikke besvaret)

Brugererfaringer

Hvis institutionen kan videregive evt. brugererfaringer, kan dette gøres herunder: :

(ikke besvaret)